

Uwe Bade Architekt+Bausachverständiger Teichstr.1

30449 Hannover

Wunstorf, 17.10.2014

Betreff: Segler Verein Großenheidorn, Strandallee 3, 31515 Wunstorf

Sehr geehrter Hr.Bade,

am 14.10.2014 führten wir eine Besichtung der elektrischen Anlage des Objektes Segler Verein Großenheidorn, Strandallee 3, 31515 Wunstorf durch.

Die elektrische Anlage im Gastraum, Küche, Büro und Obergeschoß entspricht nicht den heutigen gültigen Anforderungen und Sicherheitsvorschrift und muß zwingend erneuert werden. Das Obergeschoß ist in zweiadriger Verkabelung ausgeführt, ein Personenschutz kann hier nicht gewährleitet werden. Die elektrische Anlage in der Küche ist überlastet und entspricht nicht den Anforderungen der hier vorgefundenen elektrischen Geräte. Es fehlen Abdeckungen an elektrischen Geräten, Kabel haben keinen Abschluß und sind nicht geschützt. Ein Potentialausgleich ist ebenfalls nicht vorhanden.

Die Kosten für die Erneuerung der elektrischen Anlagen schätzen wir auf ca. 40.000,00€

Der Bereich der elektrischen Anlage Toiletten und Bootsschupen befindet sich in einem guten Zustand. Hier läßt sich die elektrische Anlage mit wenigen Finaziellen mitteln auf den neusten Stand der Technik bringen. Die Kosten hierfür schätzen wir auf ca.2500,00€

Mit freundlichen Grüßen

Elektro Seegers GmbH & Co. KG